



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

ONS-HK.903.46.5.2025
Krasnystaw, 26.11.2025 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ostrzyca 144
22-375 Izbica

DECYZJA Nr ONS-HK.9012.2.52.2025

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 i § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr 24748915 przekazanym 26.11.2025 r., stwierdzonym w badaniach próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo

i nakazuje:

1. wyłączyć z użytkowania wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo do czasu uzyskania wyników badań wody zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaopiniowane w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie;
3. zapewnić odbiorcom wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania ww. rozporządzenia, do czasu uzyskania jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo zgodnej z ww. rozporządzeniem;
4. poinformować, w sposób skuteczny, wszystkich odbiorców, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała;

5. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Izbica;
6. przekazać odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;

a jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody pobranej w kwestionowanym punkcie poboru pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, w zakresie parametrów: *Escherichia coli*, enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spożycia może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 26.11.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie wpłynęło powiadomienie o przekroczeniu Nr 24748915, stwierdzonym w badaniach próbki wody pobranej w dniu 24.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo, z punktu poboru (punktu zgodności): Bobliwo Hydrofornia. Powiadomienie sporządzone zostało przez SGS Polska Sp. z o. o. 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A i wykazało w badanej próbce obecność enterokoków kałowych w liczbie 3 jtk/100 ml.

Enterokoki to drobnoustroje występujące w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Większość gatunków nie namnaża się w środowisku wodnym. Obecność enterokoków stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami i powinno skłaniać do poszukiwania potencjalnych przyczyn ich obecności w wodzie, takich jak niewłaściwe uzdatnianie wody lub uszkodzenie systemu dystrybucji.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają obowiązujące w tym zakresie przepisy tj. część A tabela 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wg którego najwyższa dopuszczalna wartość enterokoków wynosi 0 jtk lub 0 NPL w 100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia

parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmiot, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z tym, że korzystanie z wody o takim rodzaju zanieczyszczenia bezpośrednio zagraża zdrowiu użytkowników i wiąże się z koniecznością podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
Monika Brzyszek
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
3. Wójt Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
4. aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krasnymstawie
4. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w m.
5. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w m.

Sporządził: J.S.; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: M.M.; Sekcja Higieny Komunalnej