



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

ONS-HK.9020.46.5.2025
Krasnystaw, 01.12.2025 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ostrzyca 144
22-375 Izbica

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi Nr 1910/W/25, 1911/W/25 i 1912/W/25 z dnia 01.12.2025 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 29.11.2025 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo, gm. Izbica stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo, gm. Izbica, pod warunkiem prowadzenia stałej dezynfekcji wody, do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności, a także monitorowania zawartości chloru wolnego w sieci wodociągowej (zawartość chloru u odbiorców nie może przekraczać 0,3 mg/l).

Uzasadnienie

Decyzją Nr ONS-HK.9012.2.52.2025 z dnia 26.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

W dniu 01.12.2025 r. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrzycy, administrator wodociągu, przedłożyło sprawozdania cząstkowe Nr 1910/W/25, 1911/W/25 i 1912/W/25 z dnia 01.12.2025 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów: najbardziej prawdopodobna liczba bakterii *Escherichia coli*, najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli, liczba enterokoków kałowych, chlor wolny. Parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C podczas sporządzania sprawozdań cząstkowych był jeszcze w trakcie badania. Próbkę do badań zostały pobrane w dniu 29.11.2025 r. z punktów poboru: 1. Hydrofornia Bobliwo, 2. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii, 3. Sklep spożywczy Ostrzyca i

zbadane przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. o.o., ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm.

Analiza sprawozdań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1 części A, Tabeli 1, części C, Tabeli 1 i części D, Tabeli 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie Nr ONS-HK.9012.2.52.2025 z dnia 26.11.2025 r., jakość wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bobliwo została doprowadzona do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu, co pozwala na stwierdzenie jej przydatności do spożycia przez ludzi. Jednocześnie, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, oraz fakt, że została zbadana woda poddawana dezynfekcji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, zobowiązał zarządcę wodociągu do prowadzenia stałej dezynfekcji wody, do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności oraz monitorowania zawartości chloru w sieci wodociągowej - poziom chloru wolnego w kranie u konsumenta nie może przekraczać 0,3 mg/l.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
Monika Brzysko
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
3. Wójt Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
4. aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krasnymstawie
4. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w m.
5. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w m.

Sporządził: J.S.; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: M.M.; Sekcja Higieny Komunalnej