

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

Krasnystaw, dn. 08.09.2026 r.

znak sprawy: ONS-HK.903.45.4.2026

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Ostrzyca 144
22-375 Izbica**

DECYZJA Nr 33. ONS-HK.9012.2.2026

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416, z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 4b, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), § 3 pkt 1; część A tabela 1 i część C tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, po przeanalizowaniu wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia, obejmującego strefę zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia przedstawionych w sprawozdaniach z badań Nr 1249/W/26, 1250/W/26 i 1251/W/26 z 07.09.2026 r. sporządzonych przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm,:

1. **stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia, w strefie zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia;**
2. **nakazuje prowadzenie dezynfekcji wody dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia, w strefie zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia z zastosowaniem środka do uzdatniania wody posiadającego aktualny atest higieniczny oraz monitorowanie zawartości chloru wolnego w wodzie w okresie prowadzenia dezynfekcji, mając na uwadze, że zawartość chloru u odbiorców nie może przekraczać 0,3 mg/l do dnia 18 września 2026 r. włącznie.**

Decyzji w pkt 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie otrzymał sprawozdania Nr 1249/W/26, 1250/W/26 i 1251/W/26 z 07.09.2026 r. sporządzone przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych 02.09.2026 r. z punktów poboru: 1. Przedszkole, ul. Klinkierniana 1 – kran w kuchni, 2. Hydrofornia Izbica ul. Klinkierniana 1 – punkt czerpalny wewnątrz budynku, 3. Gościniec Kasztelan, - kuchnia, kran, ul. Klinkierniana 2, Izbica. Badania zostały wykonane po działaniach naprawczych realizowanych przez dostawcę wody w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie Nr 31. ONS-HK.9012.2.2026 z 28.08.2026 r. stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia, w strefie zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia i nakazującą podjąć niezwłocznie działania naprawcze mające na celu usunięcie przyczyn pogorszenia jakości wody oraz przywrócenie jakości wody do stanu zgodnego z wymaganiami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego 3a | 22-300 Krasnystaw
+48 887436164
psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-64142-50505-TSAWT-16

określonymi dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja ta nakazywała także, aby po przeprowadzeniu działań naprawczych, przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie wyniki badań parametrów mikrobiologicznych obejmujących enterokoki jelitowe, *Escherichia coli* (*E. coli*), bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C w wodzie pobranej w punktach: Hydrofornia Izbica Klinkiernia, Zajazd Kasztelan, ul. Klinkierniana 2, Izbica, Przedszkole, ul. Klinkierniana 1 potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych, w terminie do dnia 07.09.2026 r.

Analiza przedstawionych sprawozdań obejmujących wyniki badań następujących parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C, najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli*, najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli, liczba enterokoków kałowych wykazała, że wyniki badań są zgodne z wymaganiami określonymi dla tych parametrów w części A tabeli 1 i części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta jeżeli jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub w stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi; spełnia minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych oraz istotnych dla oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13.

Zgodnie z art. 4b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 oraz - jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia - w przypadkach określonych w art. 4g ust. 14. Zgodnie z art. 12 ww. ustawy, nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, stwierdza, w drodze decyzji, przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdził, że woda dostarczana z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia, w strefie zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia spełnia wymagania zdrowotne i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Mając jednak na uwadze wcześniejsze stwierdzenie niezgodności parametru enterokoki oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców wody w okresie następującym bezpośrednio po wystąpieniu niezgodności, uznano za zasadne czasowe utrzymanie dezynfekcji wody jako dodatkowego środka zabezpieczenia jej jakości mikrobiologicznej.

Jednocześnie określono termin prowadzenia dezynfekcji do dnia 18 września 2026 r. włącznie, co umożliwi przeprowadzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w dniu 21 września 2026 r. badań jakości wody po zaprzestaniu dezynfekcji. Badania te będą stanowiły dodatkową weryfikację jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, zgodnie z art. 37av ust. 4 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ze względu na konieczność ochrony zdrowia konsumentów oraz zapewnienia ciągłości procesu dezynfekcji wody dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Izbica Klinkiernia odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego. Z tych też względów, organ na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego nadał decyzji w punkcie 2 rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W zakresie pkt 2 sentencji decyzji, wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji, a decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie
mgr inż. Justyna Staszewska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie 08.09.2026 r./

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krasnymstawie
5. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w m.
6. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w m.